

Sērija: VALSTS TEHNISKIE NOVĒRTĒJUMI

**CNBOP-PIB VALSTS TEHNISKAIS NOVĒRTĒJUMS
Nr. CNBOP-PIB-KOT-2019/0116-1005, 1. izdevums**

Pamatojoties uz [Polijas Republikas] Infrastruktūras un būvniecības ministra 2016. gada 17. novembra rīkojumu par valsts tehniskajiem novērtējumiem (2016. gada Likumu Vēstnesis, poz. 1968), Valsts tehniskā novērtējuma izsniegšanas procedūras rezultātā, kas veikta Ugunsdrošības zinātniski pētnieciskajā institūtā — Valsts pētnieciskajā institūtā Juzefovā [Józefów] pie Otvockas [Otwock] pēc uzņēmuma:

Shurjoint Metals Inc.

295 Sec. 3 Wan dan Rd., Wandan Township, Pingtung, Taiwan

pieteikuma, tiek apstiprinātas ekspluatācijas īpašību paredzētajam pielietojumam pozitīvais novērtējums būvniecības izstrādājumam:

KAN-therm Groove sistēmas savienotājelementi — rievu savienojumi tērauda caurulēm stacionārajām ugunsdzēsības iekārtām, cietie: no DN 32 līdz DN 150, tips K-9; DN 200, tips K-9H un no DN 40 līdz DN 300, tips 7771, un elastīgie: no DN 25 līdz DN 150, tips 7705, un DN 200, tips 7705H

ko ražo: ***Shurjoint Metals Inc., 295 Sec. 3 Wan dan Rd., Wandan Township, Pingtung, Taiwan***

ar pielietojumu, apjomu, nosacījumiem un noteikumiem, kas noteikti pielikumā, kurš ir šī valsts tehniskā novērtējuma neatņemama daļa.

Derīguma termiņš:

no 2019. gada 3. jūnija līdz 2024. gada 2. jūnijam

Pielikums:

Vispārīgie un tehniskie noteikumi

UGUNSDROŠĪBAS ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAIS CENTRS
Juzefa Tuliškovska [Józef Tuliszkowski] Valsts pētnieciskais institūts



CNBOP-PIB direktors



vec. brig., Dr. inž. Pavels Janiks [Paweł Janik]

Juzefovā, 2019. gada 3. jūnijā

Valsts tehniskajā novērtējumā Nr. CNBOP-PIB-KOT-2019/0116-1005, 1. izdevums, ir 21 lapa. Valsts tehnisko novērtējumu atļauts kopēt pilnībā vai tikai pirmo lapu. Valsts tehniskā novērtējuma vai tā fragmentu kopēšana, publicēšana vai izplatīšana jebkādā citā veidā prasa rakstisku saskaņojumu ar Ugunsdrošības zinātniski pētniecisko institūtu — Valsts zinātnisko institūtu (CNBOP-PIB). Tērauda cauruļvadu savienojumi stacionārajām ugunsdzēsības iekārtām — rievu savienojumi: cietie, tips Model K-9, no DN 32 līdz DN 200, tips Model 7705, no DN 25 līdz DN 300, tips Model 7771, no DN 40 līdz DN 200, bija CNBOP-PIB tehniskā apstiprinājuma Nr. AT-1106-0199/2008/2013 priekšmets.